

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙.๐๖/๒๕๑



ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง
ที่อยู่ ๙๑/๑๗ หมู่ ๕
ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง ๒๑๑๓๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอแจ้งเหตุฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางถล่ม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพประกอบการแจ้งเหตุ ๑ ชุด

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง ขอแจ้งเหตุฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางถล่ม ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙ สาเหตุ เนื่องจากอาคารอเนกประสงค์เป็นสถานที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การอบรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ฝ้าเพดาน มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานเป็นเวลานาน ประกอบกับมีความชื้นจากปัญหาน้ำรั่วซึมบนหลังคาในช่วงฤดูฝน ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างฝ้าเพดาน ทำให้เกิดการแตกร้าว หย่อนตัว และบางส่วนได้รับความเสียหาย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักนักศึกษาและประชาชน ผู้ใช้บริการอาคาร พื้นที่ความเสียหาย ประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร

ในการนี้จึงขอแจ้งเหตุ ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์ให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อบรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากฝ้าเพดานที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๒๕

(นายสันติธรรม ม่วงมั่งคั่ง)

ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉาง

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๓๘๖๙๕๗๒๗

โทรสาร ๐-๓๘๖๙๕๗๒๗

ขอแจ้งเหตุฟ้าพาดานอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฉางถล่ม

ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

